




**DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
PRAHOVA**

Ploiesti, Str. Take Ionescu Nr. 13

Tel. 0244 522 201; Fax 0244 523 471

Operator date cu caracter personal inregistrat la nr. 21959



Nr. 23748 / 10.08.2022

Scop
Utilizatori
ISL B
1/11/2022

Catre,

CONSILIUL LOCAL BAICOI

Avand in vedere adresa M.S. – I.S.S. nr. AR10473/CCM407/2022, prin care ne sunt comunicate concluziile rezultate in urma controalelor de prevenire efectuate de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean la unitatile sanitare cu paturi, va aducem la cunostinta ca, la unitatea sanitara cu paturi **SPITALUL ORASENESC BAICOI**, s-au identificat o serie de deficiente in aplicarea/respectarea legislatiei privind apararea impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza:

- 1. Cladirile functioneaza fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu.**
- 2. Neasigurarea conditiilor de evacuare a utilizatorilor in cazul producerii situatiilor de urgenta:** sunt diminuate gabaritele cailor de acces/evacuare, usile de pe caile de evacuare nu sunt prevazute cu deschidere spre exterior, in sensul evacuarii persoanelor.
- 3. Exploatarea instalatiilor electrice in conditii care determina cresterea riscului de incendiu:** instalatiile electrice se exploateaza cu deficiente si improvizatii; dimensionarea necorespunzatoare sau suprasolicitarea circuitelor electrice, utilizarea de improvizatii, legaturi imperfecte intre conductorii electrici etc.

Fata de cele precizate si in conformitate cu procesele verbale intocmite in timpul controlului, va rugam sa dispuneti analiza situatiei existente si sa sprijiniti unitatea sanitara in vederea eliminarii deficientelor constatate si indeplinirii conditiilor de securitate la incendiu.

Cu stima,

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Alice Elena CONEA



**Coordonator Serviciul Control
in Sanatate Publica,**
Insp. Consuela Tania DUMITRICĂ

C.O.S.U.J.,
Cons. Ramona ALBU

Rf